



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, тел: (4152) 46-78-36, факс: (4152) 46-78-36  
E-mail: und41@mail.ru Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

### Предписание № 149/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

#### Законному представителю юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа № 37»

во исполнение распоряжения № 149 от «29» апреля 2016 г. главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «11» мая 2016 г. с «14» час. «00» мин. до «15» час. «30» мин. Продолжительность «01» час. «30» мин., «12» мая 2016 г. с «11» час. «00» мин. до «12» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МАОУ «ОШ № 37», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Петропавловск-Камчатский, переулок Светлый, д. 1

**проверку проводил(а):**

Старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР по г. Петропавловску-Камчатскому капитан внутренней службы Прокопьева Светлана Анатольевна

**совместно с:** директором Нестеренко Ларисой Фридриховной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В части здания школы 2-ой степени огнескойкости дверь складского помещения для хранения бытовой химии, а также узел крепления конструкции двери выполнены с пределом огнестойкости менее установленных требований - EI 30.	ст. 151 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 п. 1.1, п. 7.4, п. 7.9, п. 5.14* табл. 2, МДС 21-01.98 Раздел III п. 4.1	01.10.2016 г.	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с

Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


**Подписи лиц проводивших проверку:**



**Государственный инспектор  
г. Петропавловска-Камчатского  
по пожарному надзору  
капитан внутренней службы  
С.А. Прокопьева**

**Предписание для исполнения получил:**

« 12 » мая 2016 г.

  
(подпись)